

様式第4のイ（第4条、第5条関係）

~~製~~造所  
一般取扱所  
構造設備明細書

事業の概要		写真用原材料の製造					
危険物の取扱作業の内容		各種有機化合物を原料として、反応・析出・還元・造粒等の工程を経て写真薬品を製造する					
製造所（一般取扱所）の敷地面積		2002.12 m <sup>2</sup>					
建築物の構造	階数	3階	建築面積	202.11m <sup>2</sup>	延べ面積	580.34m <sup>2</sup>	
	壁	延焼のおそれのある外壁	ALC コンクリート	柱	鉄骨構造	床	コンクリート 鉄板
		その他の壁	スレート	はり	鉄骨構造	屋根	鉄骨構造
	窓		網入り	出入口	特定防火設備	階段	鉄骨構造
建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造		階数		建築面積	m <sup>2</sup>	延べ面積	m <sup>2</sup>
		建築物の構造概要					
製造（取扱）設備の概要		更新：12コンデンサー、13コンデンサー、28真空ポンプ、117真空ポンプ 新設：器材棚（スチール製1165×810×1850）2箇所をボルト締め 新設：サンプル入れ容器置場設置4箇所（不燃材で囲う）					
令第9条第1項第20号のタンクの概要							
配管	金属配管		加圧設備		なし		
加熱設備	温水・蒸気		乾燥設備		ダブルコンカル式乾燥機		
貯留設備	汚水ピット		電気設備		金属配管		
換気、排出の設備	局所換気装置、ルーフファン		静電気除去設備		アース		
避雷設備	第1種避雷針		警報設備		自動火災報知設備		
消火設備	第3種粉末消火設備3式、第5種粉末消火器55本						
工事請負業者	平塚市浅間町9-1						
住所氏名	平塚ファイヤ株式会社		電話0463-23-1111				

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。
- 2 建築物の一部に製造所（一般取扱所）を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。
- 3 令第9条第1項第20号のタンクにあっては、構造設備明細書（様式第4のハ、様式第4のニ又は様式第4のホ）を添付すること。