

自動火災報知設備の非火災報に関する報告書

●年 ●月 ●日

平塚市消防署長

報告者（事業所名、責任者氏名）

株式会社●▲不動産
代表取締役 ●●●●

防火対象物	所在地	平塚市浅間町●番●号
	名称	●▲ビル
	防火（防災） 管理者氏名	■■ ■■
発生日時	●年 ●月 ●日 ●時 ●分頃	
概要 （発生原因等）	雨水の漏水により、建物2階飲食店の従業員休憩スペースに設置している感知器（差動式スポット型）が作動したもの。	
経過 （今後の対応、緊急時の連絡先も明記してください）	<p>【例1】 該当の感知器を新品のものに交換。</p> <p>【例2】 ●年●月頃に該当の感知器を新品のものに交換予定。</p> <p>【緊急連絡先】 株式会社●▲不動産 担当■■■ 0463-12-3456（代表）</p>	
消防用設備点検業者名	株式会社 ●▲防災	
その他		

※ 提出先は、消防署管理担当（電話21-9614）までお願いします。