

耐震診断結果の公表

集会場

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
1	中央公民館	平塚市追分150 - 108 外	4号 集会場又は公会堂	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_S/I_{SO}	0.45	$C_{TU} \cdot S_D$	0.35	耐震改修		

百貨店

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
1	ラスカ平塚	平塚市宝町1539 - 7番外7筆	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-4 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1983年版)	I_S/I_{SO}	1.10					
2	梅屋ユニー駅前館	平塚市紅谷町1番2号外5筆	6号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_S/I_{SO}	0.36	$C_{TU} \cdot S_D$	0.23	耐震改修		

ホテル

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
1	ホテルサンライフガーデン										
	ホテル棟	平塚市榎木町2473-2	7号 ホテル又は旅館	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_S/I_{SO}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.40			
式場棟	7号 ホテル又は旅館		5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_S/I_{SO}	1.04	$C_{TU} \cdot S_D$	0.63				

耐震診断結果の公表

駐車場

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	紅谷町立立体駐車場	平塚市紅谷町18番4	15号 自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの	14 建築物の構造耐力上主要な部分が昭和56年6月1日以降におけるある時点の建築基準法(昭和25年法律第201号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(構造耐力に係る部分(構造計算にあっては地震に係る部分に限る。)に限る。)に適合するものであることを確認する方法	確認できる				

庁舎

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果		耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	平塚合同庁舎	平塚市西八幡一丁目101-14	16号 保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物	5-1 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1977年版)	I_S/I_{SO}	0.53	建替え		

小学校等

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果			耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	崇善小学校									
	棟	平塚市浅間町4-1 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_S/I_{SO}	1.20	$C_{TU} \cdot S_D$	0.33		
棟	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)			I_S/I_{SO}	1.17	$C_{TU} \cdot S_D$	0.38			
2	港小学校									
	棟	平塚市夕陽ヶ丘22番1号	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I_S/I_{SO}	1.24	$C_{TU} \cdot S_D$	0.94		
棟	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)			I_S/I_{SO}	1.15	$C_{TU} \cdot S_D$	0.88			
3	富士見小学校 棟	平塚市中里500-1	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.07	$C_T \cdot S_D$	0.35		
4	大野小学校 -1棟、 -2棟、 -3棟	平塚市東真土二丁目362-2 外	17号 幼稚園、小学校等又は幼保連携型認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.12	$C_T \cdot S_D$	0.39		

耐震診断結果の公表

小学校等

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
5	中原小学校 -1棟、-2棟	平塚市御殿二丁目993-8 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.10	C _T ・S _D	0.81			
城島小学校											
6	-1棟	平塚市小鍋島609-2 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.28	C _T ・S _D	0.93			
	棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.38	C _T ・S _D	0.48			
岡崎小学校											
7	-1棟	平塚市岡崎3430 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.32	C _T ・S _D	0.45			
	-2棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.05	C _T ・S _D	0.34			
	-3棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.11	C _T ・S _D	0.75			
土屋小学校											
8	棟	平塚市土屋3037 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I _S /I _{SO}	1.01	C _{TU} ・S _D	0.36			
	棟			5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	I _S /I _{SO}	1.01	C _{TU} ・S _D	0.39			
金目小学校											
9	棟	平塚市南金目907 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.18	C _T ・S _D	0.45			
	棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.04	C _T ・S _D	0.34			
横内小学校											
10	-1棟	平塚市横内2687 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.12	C _T ・S _D	0.81			
	-2棟 -3棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I _S /I _{SO}	1.14	C _T ・S _D	0.82			

耐震診断結果の公表

小学校等

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考					
									内容	実施時期						
八幡小学校																
11	-1棟	平塚市東八幡三丁目595 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.04	$C_T \cdot S_D$	0.80								
	-2棟								5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.05	$C_T \cdot S_D$	0.81			
12	南原小学校	平塚市南原一丁目301-1	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.35	$C_T \cdot S_D$	0.98								
真土小学校																
13	棟	平塚市西真土四丁目975-1 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.30	$C_T \cdot S_D$	0.32								
	棟								5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.18	$C_T \cdot S_D$	0.32			
	棟								5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.10	$C_T \cdot S_D$	0.46			
松が丘小学校																
14	-1棟	平塚市東中原一丁目2656-4 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.08	$C_T \cdot S_D$	0.93								
	-4棟								5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.05	$C_T \cdot S_D$	0.91			

耐震診断結果の公表

小学校等

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
15	なでしこ小学校										
	棟	平塚市水花台381 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.07	$C_T \cdot S_D$	0.85			
棟	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)			I_S/I_{SO}	1.08	$C_T \cdot S_D$	0.85				
16	勝原小学校	平塚市高村45	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.17	$C_T \cdot S_D$	0.72			
17	松延小学校										
	棟	平塚市纏291-1 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.14	$C_T \cdot S_D$	0.41			
	棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.10	$C_T \cdot S_D$	0.39			
棟	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)			I_S/I_{SO}	1.11	$C_T \cdot S_D$	0.98				
18	みずほ小学校										
	棟	平塚市北金目545 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.07	$C_T \cdot S_D$	0.79			
棟	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)			I_S/I_{SO}	1.07	$C_T \cdot S_D$	0.30				
19	大洋中学校	平塚市高浜台7-1 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.01	$C_T \cdot S_D$	0.71			
20	春日野中学校										
	-2棟	平塚市中里265-1 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.28	$C_T \cdot S_D$	0.40			
	-3棟			5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.05	$C_T \cdot S_D$	0.68			
棟	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)			I_S/I_{SO}	1.14	$C_{TU} \cdot S_D$	0.32				

耐震診断結果の公表

小学校等

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
21	神田中学校 -1棟、 -2棟	平塚市田村四丁目157 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.04	$C_T \cdot S_D$	0.39			
22	金旭中学校 -1棟、 -2棟	平塚市広川12 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.01	$C_T \cdot S_D$	0.76			
23	中原中学校 -1棟、 -2棟	平塚市御殿四丁目1318-1 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.00	$C_T \cdot S_D$	0.80			
24	大住中学校										
	-1棟	平塚市城所649 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.08	$C_T \cdot S_D$	0.76			
-2棟	I_S/I_{SO}				1.04	$C_T \cdot S_D$	0.73				
25	山城中学校 -1棟、 -2棟	平塚市高村97-15	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.14	$C_T \cdot S_D$	0.78			
26	神明中学校 -1棟、 -2棟	平塚市四之宮一丁目912-1 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-2 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(1990年版)	I_S/I_{SO}	1.08	$C_T \cdot S_D$	0.52			
27	県立平塚盲学校	平塚市追分1623 外	17号 幼稚園、小学校等 又は幼保連携型 認定こども園	5-3 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断」(2017年版)	I_S/I_{SO}	1.01	$C_{TU} \cdot S_D$	0.77			

危険物の貯蔵場

NO	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果				耐震改修等の予定		備考
									内容	実施時期	
1	日産車体湘南工場 第2地区 塗装工場	平塚市堤町5、6 - 1	19号 一定量以上の危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物	3-2 一般社団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版)	I_S	0.77	q	1.05			