

令和6年度 一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報(ごみ焼却施設)

1. 処分した一般廃棄物の種類及び数量

令和7年4月30日 更新

(1) 一般廃棄物の種類：可燃性一般廃棄物

(2) 焼却量

(単位:t)

	A系	B系	C系	計
4月	0.00	2,702.70	2,846.71	5,549.41
5月	2,900.22	3,030.52	92.22	6,022.96
6月	2,813.22	959.73	2,034.61	5,807.56
7月	1,907.09	1,210.98	2,194.39	5,312.46
8月	0.00	2,909.64	2,979.70	5,889.34
9月	1,213.78	2,796.99	1,741.38	5,752.15
10月	2,879.31	2,600.44	340.86	5,820.61
11月	2,829.04	0.00	2,382.45	5,211.49
12月	1,499.32	1,301.82	2,808.82	5,609.96
1月	239.98	2,953.51	2,724.54	5,918.03
2月	2,686.93	2,558.94	0.00	5,245.87
3月	1,951.74	86.60	1,350.48	3,388.82
計	20,920.63	23,111.87	21,496.16	65,528.66

2. 排ガス測定結果

①硫黄酸化物濃度

(規制値 6.87m3N/h) (維持管理目標値30ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果	
A系	煙 突	令和6年5月10日	令和6年5月10日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年7月28日	令和6年7月28日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年10月16日	令和6年10月16日	0.016未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年11月22日	令和6年11月22日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和7年2月6日	令和7年2月6日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和7年3月24日	令和7年3月24日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
B系	煙 突	令和6年4月16日	令和6年4月16日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年6月6日	令和6年6月6日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年8月13日	令和6年8月13日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年10月15日	令和6年10月15日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年12月23日	令和6年12月23日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和7年2月7日	令和7年2月7日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
C系	煙 突	令和6年4月17日	令和6年4月17日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年6月18日	令和6年6月18日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年8月14日	令和6年8月14日	0.016未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和6年11月1日	令和6年11月1日	0.016未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和7年1月15日	令和7年1月15日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm
		令和7年3月25日	令和7年3月25日	0.017未満 m3N/h	1.0未満 ppm

②ばいじん濃度

(規制値 0.04g/m3N) (維持管理目標値0.01g/m3N)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果
A系	煙 突	令和6年5月10日	令和6年5月10日	0.001未満 g/m3N
		令和6年7月28日	令和6年7月28日	0.001未満 g/m3N
		令和6年10月16日	令和6年10月16日	0.001未満 g/m3N
		令和6年11月22日	令和6年11月22日	0.001未満 g/m3N
		令和7年2月6日	令和7年2月6日	0.001未満 g/m3N
		令和7年3月24日	令和7年3月24日	0.001未満 g/m3N
B系	煙 突	令和6年4月16日	令和6年4月16日	0.001未満 g/m3N
		令和6年6月6日	令和6年6月6日	0.001未満 g/m3N
		令和6年8月13日	令和6年8月13日	0.001未満 g/m3N
		令和6年10月15日	令和6年10月15日	0.001未満 g/m3N
		令和6年12月23日	令和6年12月23日	0.001未満 g/m3N
		令和7年2月7日	令和7年2月7日	0.001未満 g/m3N
C系	煙 突	令和6年4月17日	令和6年4月17日	0.001未満 g/m3N
		令和6年6月18日	令和6年6月18日	0.001未満 g/m3N
		令和6年8月14日	令和6年8月14日	0.001未満 g/m3N
		令和6年11月1日	令和6年11月1日	0.001未満 g/m3N
		令和7年1月15日	令和7年1月15日	0.001未満 g/m3N
		令和7年3月25日	令和7年3月25日	0.001未満 g/m3N

③塩化水素濃度

(規制値 700mg/m³N) (維持管理目標値50ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果	
A系	煙 突	令和6年5月10日	令和6年5月10日	47 mg/m ³ N	29 ppm
		令和6年7月28日	令和6年7月28日	28 mg/m ³ N	17 ppm
		令和6年10月16日	令和6年10月16日	44 mg/m ³ N	27 ppm
		令和6年11月22日	令和6年11月22日	41 mg/m ³ N	25 ppm
		令和7年2月6日	令和7年2月6日	41 mg/m ³ N	25 ppm
		令和7年3月24日	令和7年3月24日	34 mg/m ³ N	21 ppm
B系	煙 突	令和6年4月16日	令和6年4月16日	41 mg/m ³ N	25 ppm
		令和6年6月6日	令和6年6月6日	44 mg/m ³ N	27 ppm
		令和6年8月13日	令和6年8月13日	46 mg/m ³ N	28 ppm
		令和6年10月15日	令和6年10月15日	37 mg/m ³ N	23 ppm
		令和6年12月23日	令和6年12月23日	44 mg/m ³ N	27 ppm
		令和7年2月7日	令和7年2月7日	36 mg/m ³ N	22 ppm
C系	煙 突	令和6年4月17日	令和6年4月17日	44 mg/m ³ N	27 ppm
		令和6年6月18日	令和6年6月18日	46 mg/m ³ N	28 ppm
		令和6年8月14日	令和6年8月14日	44 mg/m ³ N	27 ppm
		令和6年11月1日	令和6年11月1日	41 mg/m ³ N	25 ppm
		令和7年1月15日	令和7年1月15日	42 mg/m ³ N	26 ppm
		令和7年3月25日	令和7年3月25日	44 mg/m ³ N	27 ppm

④窒素酸化物濃度

(規制値 250ppm) (維持管理目標値 50ppm)

	採取場所	採取日	測定日	測定結果
A系	煙 突	令和6年5月10日	令和6年5月10日	22 ppm
		令和6年7月28日	令和6年7月28日	21 ppm
		令和6年10月16日	令和6年10月16日	25 ppm
		令和6年11月22日	令和6年11月22日	25 ppm
		令和7年2月6日	令和7年2月6日	26 ppm
		令和7年3月24日	令和7年3月24日	23 ppm
B系	煙 突	令和6年4月16日	令和6年4月16日	18 ppm
		令和6年6月6日	令和6年6月6日	14 ppm
		令和6年8月13日	令和6年8月13日	22 ppm
		令和6年10月15日	令和6年10月15日	24 ppm
		令和6年12月23日	令和6年12月23日	3 ppm
		令和7年2月7日	令和7年2月7日	22 ppm
C系	煙 突	令和6年4月17日	令和6年4月17日	27 ppm
		令和6年6月18日	令和6年6月18日	28 ppm
		令和6年8月14日	令和6年8月14日	25 ppm
		令和6年11月1日	令和6年11月1日	19 ppm
		令和7年1月15日	令和7年1月15日	14 ppm
		令和7年3月25日	令和7年3月25日	24 ppm

3. ダイオキシン類測定結果

(1)排ガス

①A系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
煙 突	令和6年5月10日	令和6年5月27日	0.00036 ng-TEQ/m3N
	令和6年10月16日	令和6年11月1日	0.0067 ng-TEQ/m3N
	令和6年11月22日	令和6年12月10日	0.00079 ng-TEQ/m3N
	令和7年2月6日	令和7年2月25日	0.00054 ng-TEQ/m3N

②B系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
煙 突	令和6年4月16日	令和6年5月14日	0.00074 ng-TEQ/m3N
	令和6年8月13日	令和6年9月2日	0.00089 ng-TEQ/m3N
	令和6年10月15日	令和6年11月1日	0.00029 ng-TEQ/m3N
	令和7年2月7日	令和7年2月25日	0.00032 ng-TEQ/m3N

③C系 (規制値 0.1ng-TEQ/m3N) (維持管理目標値 0.05ng-TEQ/m3N)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
煙 突	令和6年4月17日	令和6年5月14日	0.00080 ng-TEQ/m3N
	令和6年8月14日	令和6年9月2日	0.00037 ng-TEQ/m3N
	令和6年11月1日	令和6年11月22日	0.0025 ng-TEQ/m3N
	令和7年1月15日	令和7年1月30日	0.00025 ng-TEQ/m3N

(2)灰等

①飛灰 (規制値 3ng-TEQ/g)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
貯留設備	令和6年12月3日	令和6年12月18日	0.33 ng-TEQ/g

②不燃物 (規制値 3ng-TEQ/g)

採取場所	採取日	分析日	測定結果
貯留設備	令和6年12月3日	令和6年12月18日	0.00017 ng-TEQ/g

4. 冷却設備(減温塔)清掃実施日

①A系

1 回 目	2 回 目	3 回 目
令和6年4月10日	令和6年9月10日	令和6年12月26日～令和7年1月16日

②B系

1 回 目	2 回 目	3 回 目
令和6年7月16日	令和6年12月3日～4日	-

③C系

1 回 目	2 回 目	3 回 目
令和6年5月30日	令和6年10月15日～16日	令和7年2月26日～令和7年3月16日